

*орисъ елтъ*



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**АБИНСКИЙ РАЙОН**

от 06.12.2019

г. Абинск

№ 121Б

**Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:01:0904123:11 в станице Холмской по улице Мира, 72**

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 66 устава муниципального образования Абинский район статьей 18 Правил землепользования и застройки территории Холмского сельского поселения Абинского района Краснодарского края, утвержденных решением Совета Холмского сельского поселения Абинского района от 29 декабря 2012 года № 317-с, постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 29 декабря 2018 года № 1676 «Об образовании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории сельских поселений Абинского района и Ахтырского городского поселения Абинского района», учитывая заключение о результатах проведения публичных слушаний от 23 октября 2019 года и рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории сельских поселений Абинского района и Ахтырского городского поселения Абинского района от 28 октября 2019 года, администрация муниципального образования Абинский район **п о с т а н о в л я е т**:

1. Отказать Огюй Татьяне Пантелеевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:01:0904123:11 в станице Холмской по улице Мира, 72 на расстоянии не менее 3,00 метров от красной линии по переулку Геологическому в связи с тем, что расположение проектируемого жилого дома на земельном участке в станице Холмской по улице Мира, 72 не соответствует противопожарным требованиям, предусмотренным пунктом 5.3 части 5 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям», а именно: расстояние между проектируемым жилым домом по улице Мира, 72 и жилым домом по улице Мира, 70 менее 6,00 метров.

2. Общему отделу администрации муниципального образования

Абинский район (Савельева) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования  
Абинский район



В.А.Илаон